

INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA PARCAJE SUBTERANE, SPATII DE GARARE SI PARCARI PENTRU AUTOTURISME

In parcajele subterane pentru autoturisme se respecta prevederile reglementarilor tehnice specifice.

- ✓ In interiorul parcajelor subterane, se interzice amenajarea de incaperi sau spatii, cu exceptia celor proiectate, in special destinate depozitarii de materiale si produse combustibile.
- ✓ Parcarea autoturismelor in garaje se face in spatii special destinate si marcate in acest scop, interzicandu-se parcarea acestora pe rampele auto si circulatii, astfel incat sa se asigure evacuarea rapida in caz de incendiu.
- ✓ Se interzice parcarea pe platformele si in spatiile pentru garare a autoturismelor care prezinta scurgeri de combustibil.

In spatiile destinate gararii autoturismelor se interzic urmatoarele:

- completarea sau scoaterea de carburanti din rezervoarele autovehiculelor ori transvazarea lichidelor combustibile;
- incarcarea acumulatorilor, altele decat pentru autovehicule electrice;
- fumatul, utilizarea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori in alte scopuri;
- executarea operatiilor sau lucrarilor de intretinere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu exceptia inlocuirii rotilor;
- pastrarea sau depozitarea de materiale, cum sunt carpe, lavete, bumbac si altele asemenea;
- depozitarea, chiar si temporara, de carburanti, lubrifianti, uleiuri si alte materiale combustibile, inflamabile, corozive si radioactive.

INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA TABLOURILOR GENERALE DE DISTRIBUȚIE ELECTRICĂ

Tablourile electrice generale de distribuție vor fi închise în permanență cu cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum și organelor de control și verificare. Încăperea și elementele tabloului vor fi în perfectă stare de curățenie (fără praf, scame etc.). Pe partea interioară a tabloului general de distribuție se afișează schema cu circuitele electrice pentru ca în caz de necesitate să poată fi identificată și întreruptă operativ alimentarea.

La toate tipurile de tablouri electrice, legăturile trebuie realizate conform reglementărilor, iar în apropierea tablourilor se interzice păstrarea materialelor și a substanțelor combustibile, precum și blocarea accesului la acestea.

Se va păstra curățenia, iar la tablourile capsulate, garniturile de etanșare vor fi în bună stare și bine strânse (fixate).

Se interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuție a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică.

Tablourile electrice de distribuție, relele, contactoarele etc. vor fi prevăzute cu carcase de protecție, iar la tablouri se vor întrebuința numai siguranțe calibrate conform normelor în vigoare.

Se interzice înlocuirea siguranțelor fuzibile arse cu fir de liță, staniol sau cu alte materiale cu rezistență 56 electrică necalibrată.

Clemele siguranțelor lamelare nu se fixează pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.

Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuți pentru instalația respectivă. Se va urmări ca temperatura conductoarelor în sarcină să nu depășească temperatura admisă.

Toate utilajele și aparatele electrice vor fi prevăzute cu plăci pe care sunt precizate caracteristicile lor și schema de conexiuni.

INSTRUCȚIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

LA EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR UTILITARE

Pe timpul exploatării instalațiilor utilitare aferente construcțiilor **se interzic:**

- a) neasigurarea supravegherii conform instrucțiunilor de funcționare;
- b) funcționarea fără sistemele, aparatele și echipamentele necesare conform instrucțiunilor de funcționare pentru controlul și menținerea parametrilor privind siguranța în funcționare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
- c) întreținerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;
- d) depășirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații sau executarea necorespunzătoare a acestora;
- e) executarea lucrărilor de întreținere și reparații sau a unor modificări de către personal neautorizat;
- f) utilizarea de improvizații care să prezinte risc de incendiu și/sau de explozie;
- g) neasigurarea protecției la foc corespunzătoare față de materialele și substanțele combustibile existente în spațiul în care sunt utilizate;
- h) lăsarea în funcțiune a instalațiilor utilitare aferente construcțiilor peste programul stabilit, în cazurile în care instrucțiunile specifice interzic acest lucru.